

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01531
(номер сертификата соответствия)

ТР 1371568
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Армстронг Ворлд Индастриз», Адрес:
(наименование и место- 117198, Россия, Москва, Ленинский пр-т, дом 113/1 офис Е502/504, ОГРН:
нахождение заявителя) 1077759792197, тел. +74959565100, факс: +74959565101

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Фирма БАРД», Адрес: 105173, г.
(наименование и место- Москва, пос. Восточный, ул. Западная, д. 13, стр.3., ОГРН: 1027700204498,
нахождение изготовителя 74956629779; 74997801773; Факс: +74997801773
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации продукции федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий».
Адрес: 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, 4, Телефон: 74956825878; факс: +74956172729, Аттестат рег. №
ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

панели потолочные реечные окрашенные Armstrong Grill
Metal, окрашенные под текстуру дерева Armstrong Grill
Metal Woods, ТУ 5271-001-41571832-99 с изм. 1, 2,
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный
Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.),
Федеральный закон № 117-ФЗ от
10.07.2012 г. О внесении изменений
в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» ст.13, табл.3, табл. 27 (приложение 0253884, 0438044)

код ОК 005 (ОКП)

52 7161

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

7610 90 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет по сертификационным испытаниям № 62/СТР -2012 от
22.10.2012 г., Отчет по испытаниям № 29/СТР-2013 от 04.03.2013 г.,

Акт № 1150/ТР – 2012 о результатах анализа состояния производства сертифицированной
продукции от 11.07.2012 г., схема сертификации 4с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с

30.04.2013

по

29.04.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

М. С. Яндовская

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ04.B.01531

(обязательная сертификация)

ТР

0253884

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Панели потолочные реечные окрашенные Armstrong Grill Metal

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244 м.2	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с малой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал малоопасный по токсичности продуктов горения.

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 № 117-ФЗ, Раздел I, Глава 3, Статья 13; табл. 3, 27

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые (В1)
Токсичность продуктов горения	Малоопасные по токсичности продуктов горения (Т1)
Дымообразующая способность	Малая дымообразующая способность (Д1)
Класс пожарной опасности материалов КМ1	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

М.С. Янговская